

Miljømålinger på Sydfalster Varmeværk

De årlige miljømålinger er gennemført i juni af firmaet FORCE.

Resultatet ses nedenfor.

Præstation målinger v/10% O₂

	NO_x	Støv	CO
Krav	300	40	625
Middelværdi	270	<0,2	580

Bemærk at resultaterne ligger markant under vores miljøkrav.

Vores miljøkrav ændres i 2025 til, se nedenfor:

Ny bekendtgørelse

Præstation målinger v/6% O₂

	NO_x	Støv	CO	SO₂
Krav	410	50	850	300
Middelværdi	359,1	0,273	792,7	100

Som det ses, ligger vi også under de fremtidige krav, med eksisterende udstyr.

Hvorfor vi forventer at udskyde investeringen i nyt varmeproduktionsanlæg.