

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	03-06-2025
Tidspunkt (CET):	18.30 - 20.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Madsen Jan Koch Jens Erik Boesen Jesper Hasling Andre: Karsten Daugaard Klaus Lose Maja Brandt Olesen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Pia O. Zacchi Andre: Dan Hald Nielsen
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	23-06-2025 08:13

1 Pkt 6. Gennemgang af hydraulisk analyse v/Mikkel Rindholt fra DFP

Mikke gennemgår den hydrauliske analyse, og heraf følgende anbefalinger

Referat:

Gennemgang af hydraulisk analyse:

Der var gennemgang af hydrauliske analyse for Sydfalster Varmeværk v/Projektingeniør Mikkel Rindholt fra DFP.

1. Hydraulik for begyndere.

Der var en kort gennemgang af relevante principper omkring differensterik, returtryk og fremløbstryk.

2. Gennemgang af den hydrauliske model.

Demonstration af den hydrauliske model - april 2025 fra DFP.

3. Østergade i Idestrup.

Der er utilstrækkeligt differensterik i den yderste ende af Østergade.

Alternativer til forbedring af differensterikket på Østergade:

Pumpestation på Østergade - Pris ca. 500.000 kr.

Ledningsrenovering - Pris ca. 3.600 kr./meter i asfalt (175 meter ledningsrenovering = ca. 630.000 kr.)

4. Pumpestation på Næsbanken

Der er for lavt returtryk på sugesiden af pumpen på Næsbanken.

Tilføjelse af en ny fremløbspumpe til pumpestationen på Næsbanken er anbefalingen fra DFP.

Denne løsning vil ligeledes fremtidssikre forsyningen af Hasselø, i tilfælde af fremtidige udvidelser.

Alternativer kan være at forøge fremløbstemperaturen og/eller forøge det statiske fremløbstryk.

5. Anbefalinger

Anbefalingen fra DFP på baggrund af analysen er:

Der bør foretages ændringer i styringen pumpestationerne mellem Væggerløse og Idestrup for at forbedre det generelle differensterik i Idestrup, ved optimering af pumpekapacitet.

Der bør anlægges en fremløbspumpe ved pumpestationen på Næsbanken for at sikre at returtrykket på sugesiden af den nuværende ikke bliver for lavt, samt at sikre kapacitet til evt. fremtidige udvidelser

6. Spørgsmål - Ingen

2 Pkt. 7 Investeringsbehov efter den hydrauliske analyse

For at sikre en tilstrækkelig robust hydraulik, forstærkes nettet med pumpestation og der etableres målepunkter i henhold til Mikkel analyse

Referat:

Investeringsbehov efter den hydrauliske analyse:

Investering 2025

Etablering af fremløbspumpe på Næsbanken - 200.000 kr.

Differenstryksmålepunkt på Østergade - 50.000 kr.

3 Pkt. 8 Ændret pensionssats pr. 1. maj 2025

I henhold til overenskomsten på industriens område ændres pensionssatsen fra arbejdsgiveren fra 10% til 11%

Referat:

Ændret pensionssats pr. 1. maj 2025:

I henhold til DI overenskomsten § 34 side 86 ændres pensionssatsen fra 10% til 11% med virkning fra d. 1. maj 2025.

Samt med virkning fra d. 1 april 2025 betales der 1% i pension af vagttillægget.

Ovenstående ændring gennemføres for samtlige medarbejdere.

4 Pkt. 9 Orientering fra driftslederen

Forsikringssag

Ændret tilgang til åbenhed på værket, efter anbefaling fra beredskabsstyrelsen

Olieberedskab

Referat:

Forsikringssag:

KD orienterede bestyrelsen om igangværende forsikringssag grundet påkørsel af medarbejders bil.

Ændret tilgang til åbenhed:

Energistyrelsen har d. 15. maj hævet sektorberedskabsniveauet i fjernvarmesektoren.

Med baggrund i anbefalingerne fra beredskabsstyrelsen, er der ændret tilgang til åbenheden på

værket i form af, at holde portene til halmladen lukket og at klimaskærmen er lukket og låst.

*AM efterspurgt skrivelse fra Dansk Fjernvarmen omkring NIS2.
KD fremskaffer dette.*

*Olieberedskab:
1200 l olietank er indkøbt som backup til generatoren.*

*Opsamling efter besøg af Danstoker:
Danstokers vurdering er, at 6,3 MW kedlen kan holde til 2035.
Energistyrelsen kræver at halmleverandører skal underskrive en tro og lov erklæring på, at de opfylder bæredygtighedskravet, forhold til jordbundskvalitet og kulstof indhold i jord.*

5 Pkt 10 Information til medarbejderne

Referat:

Information til medarbejderne:

Fuld åbenhed.

6 Pkt. 11 Eventuelt

Referat:

Eventuelt:

Intet.

7 Pkt. 12 Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 3. september

Åbent varmeværk d. 7. september

Bestyrelsesmøde d. 18. november

Referat:

Næste møde:

Onsdag d. 3. September (Bestyrelsesmøde)

*Grundet skærpet sikkerhed mod vital infrastruktur i Danmark, vælger bestyrelsen at aflyse
Åbent varmekværk d. 7. september i respekt for sikkerhedsopfordringerne.
KD laver et skriftligt oplæg på hjemmesiden med forklaring på dette.*

Onsdag d. 19. November (Bestyrelsesmøde)

Mødet slut kl. 20:15

Verifikation

Transaktion 09222115557550136638

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 3. Juni 2025.docx
Hoveddokument
5 sider
Påbegyndt 2025-06-23 10:14:59 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-07-08 15:31:08 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Pia O. Zacchi (POZ)
poz@sydvarme.dk
+4561687606

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Pia Zacchi"
Signeret 2025-07-05 14:54:26 CEST (+0200)

Anders Madsen (AM)
am@sydvarme.dk
+4581724009

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2025-07-08 15:31:08 CEST (+0200)

Jens Erik Boesen (JEB)
jeb@sydvarme.dk
+4520324087

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2025-06-24 16:16:44 CEST (+0200)

Jan Koch (JK)
formand@sydvarme.dk
+4520856002

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2025-06-23 10:21:02 CEST (+0200)

Jesper Hasling (JH)
jh@sydvarme.dk
+4571789899

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2025-07-03 13:49:18 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557550136638

Denne verificering blev udstedt af Scribe. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.



